

Gostycyn, dnia 11.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Gostycyn : www.bip.gostycyn.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Gostycyn

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej nr 2018/S 241-549847 z dnia 14/12/2018 r.

W toku prowadzone postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp oraz zapisami SIWZ, udziela wyjaśnień:

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga, aby pompa ciepła typu split była wyposażona w *króćce powietrza DN160 mm*, prosimy o wykreślenie powyższego zapisu jako oczywistej omyłki pisarskiej, ponieważ wymóg ten odnosi się do pomp przeznaczonych na cele c.w.u.

Odp. Zamawiający informuje, że wykreśla wskazany zapis z dokumentacji projektowej, ponieważ była to oczywista omyłka pisarska.

2. Bardzo proszę o wskazanie typów pokrycia dachowego na 46 instalacjach fotowoltaicznych co przyczyni się do odpowiedniego wyboru konstrukcji do wykonania instalacji) - braki w "projektach koncepcyjnych"

Odp. Zamawiający nie posiada pełnych informacji w zakresie pokrycia dachów.

3. Dlaczego wszystkie instalacje wg dokumentacji przetargowej są jednofazowe?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ instalacje o mocy falownika do 3 kW są jednofazowe, a o mocy większej są trzyczasowe.

4. Czy zamawiający wyklucza stosowanie modułów fotowoltaicznych wykonanych w oparciu o technologię monokrystaliczną?

Odp. Zamawiający dopuszcza technologię **polikrystaliczną**, zgodnie z Specyfikacją Techniczną projektu (załącznik numer 1 do SIWZ)

5. Czy zamawiający dopuszcza do postępowania moduły o grubości ramy 32 mm przy zachowaniu wszystkich innych wymogów?

Odp. Zamawiający informuje, że minimalna grubość ramy modułu fotowoltaicznego wynosi 35 mm włącznie.

6. Czy zamawiający dopuści maksymalny ciężar falownika jednofazowego na poziomie 8,4 kg?

Odp. Zamawiający informuje, że maksymalny ciężar falowników jednofazowych wynosi 8 kg włącznie.

Wójt Gminy Gostycyn

/-/Ireneusz kucharski